
Стойка 3500/05





Описание

Стойка системы 3500 вмещает в себя модули монитора и источники питания. Она позволяет монтировать в едином корпусе различные модули системы 3500, обеспечивая обмен данными между ними. В этом же корпусе размещаются источники питания, напряжение с которых подается на соответствующие модули.

Стойки 3500 поставляются двух типоразмеров:

- 1. Полноразмерная стойка 19-дюймовая стойка ЕІА с 14 слотами под модули.
- 2. Мини-стойка 12-дюймовая стойка с 7 слотами под модули.

Стойки 3500 поставляются в трех исполнениях:

- Монтаж на панели монтаж выполняется в прямоугольных вырезах в панелях с креплением с помощью зажимов, входящих в комплект поставки стойки. Подключение проводов и доступ к модулям вводавывода осуществляются с тыльной стороны стойки.
- Монтаж в шкафу стойка 3500 монтируется на 19-дюймовых рейках ЕІА. Подключение проводов и доступ к модулям ввода-вывода осуществляются с тыльной стороны стойки.
- Открытый монтаж используется для крепления стойки на стене или панели, когда доступ с тыльной стороны невозможен. Подключение проводов и доступ к модулям ввода-вывода осуществляются с лицевой стороны стойки. Это исполнение не используется для мини-стойки 3500/05.

Источники питания и модуль интерфейса стойки устанавливаются в крайние левые слоты. В оставшиеся 14 слотов полноразмерной стойки (или 7 слотов мини-стойки) модули можно устанавливать в любом порядке. При необходимости установить в стойку 3500 модуль Internal Barriers, см. BN кат. № 141495-01, Specifications and Ordering Information for 3500 Internal Barriers (Технические характеристики и информация для заказа модулей с внутренними барьерами серии 3500).









Технические характеристики Сертификаты на применение в опасных зонах

CSA/C/US

В соответствии с описанием монитора, вставляемого в стойку.

Директивы СЕ

BN 136669

Директива Бентли Невада по низкому напряжению

BN 134036

Директива Бентли Невада по ЕМС

EN61000-6-4

Излучение

EN 55011, Класс A

Кондуктивное излучение

EN 55011, Класс A

EN61000-6-2

Электростатический разряд

EN 61000-4-2, Критерии В

Излучение радиопомех

EN61000-4-3, Критерии A

Восприимчивость к кондуктивным помехам

EN61000-4-3, Критерии A

Электрические переходные режимы

EN 61000-4-4, Критерии В

Перегрузочная способность

EN 61000-4-5, Критерии В

Магнитное поле

EN 61000-4-8, Критерии A

Потеря питания

EN 61000-4-11, Критерии В

Радиочастоты

EN61000-4-6, Критерии А

Сведения для составления заказа

 Стойки с установленными внутренними барьерами требуют, чтобы был установлен модуль заземления внутренних барьеров 3500/04-01 для осуществления соединения заземления IS со стойкой 3500/05. Этот модуль требует для себя собственное место в стойке.

- Опция лицевого монтажа для 3500/93 системного дисплея А01 несовместима с Мини-стойкой 3500/05.
- Мини-стойка 3500/05 не выпускается с опцией для монтажа на стене.
- Всепогодный корпус 3500/06 несовместим с опцией монтажа 3500/05 на стене.
- Когда Мини-стойка 3500 используется со стойкой EIA, требуется 19-дюймовая Панель Адаптеров 144863-01.
- Мини-стойка 3500 требует версию программного обеспечения 3500/01 2,70 или более позднюю.

Информация для оформления заказа Информация для заказа стойки 3500/05-AXX-BXX-CXX-DXX-EXX

- А. Типоразмер стойки
 - **0 1** 19-дюймовая стойка (14 слотов под модули)
 - **0 2** 12-дюймовая мини-стойка (7 слотов под модули)
- В. Варианты монтажа
 - **0 1** Монтирующаяся на панели полноразмерная стойка
 - 0 2 Монтирующаяся в шкафу полноразмерная стойка (монтируется на 19-дюймовых рейках EIA)
 - 0 3 Стойка с возможностью выносного монтажа (не применяется для министоек)
 - **0 4** Монтирующаяся на панели полноразмерная стойка
 - **0 5** Монтирующаяся в шкафу мини-стойка
- С. Сертификаты
- **00** HeT
- 01 CSA-C US
- **D.** Зарезервировано
 - **00** HeT
- . Соответствие требованиям европейских стандартов
 - **00** Нет
 - 01 CE

Запасные части

Кат. №


Описание

Адаптеры для модулей половинной высоты

Закажите следующие детали

125388-01	Внутреннее шасси для модулей половинной высоты (кол-во 1)		Передняя заглушка панели монитора (кол-во 1)
125565-01	Направляющая карты для модулей	128031-01	Крышка модуля ввода-вывода (кол- во 1)
04300111	половинной высоты (кол-во 1) Винты внутреннего шасси для	04310251	Винт крышки модуля ввода-вывода (кол-во 2)
Побор заглиша к а	модулей половинной высоты (кол-во 3)	Набор заглушек д монитора полови	інной высоты
паоор заглушек с	потов для источников питания Закажите следующие детали	131151-01	Закажите следующие детали
131150-01	Передняя заглушка сектора источников питания (кол-во 1)	101101101	Заглушка передней панели половинной высоты (кол-во 1)
128085-01	источников питания (кол-во т)	Прочие компоненты	
04310251	Крышка входного разъема источника питания (кол-во 1)	00517016	Перемычка TMR/SIM (устанавли- вается на панели модуля 3500)
Набор заглушек	Винт крышки входного разъема источника питания (кол-во 2)	144863-01	Панель адаптера, 19-дюймовая мини-стойка
для полноразмер	ных модулей Укажите при заказе кат. № 130768- 01, <i>включающий в себя</i>	129766-01	Руководство по установке и техническому обслуживанию стойки
130944-01	следующее	130432-01	Схемы подключения

Рисунки и таблицы




Установочные размеры полноразмерной стойки 3500 для монтажа на панели

- 1. 265,94 мм
- 2. 482,60 мм
- 3. 441,96 мм
- 4. 246,38 мм
- 5 349,25 мм, 422,91 мм при использовании с модулем с внутренними барьерами




Рекомендованные размеры вырезов в панели для установки полноразмерной стойки 3500

- 1. 452,1 ± 1,5 мм
- 2. Радиус 3,2 мм, максимальный
- 3. $251,5 \pm 1,5 \text{ MM}$




Установочные размеры мини-стойки 3500 для монтажа на панели

- 1. 265,94 мм
- 2. 304,80 мм
- 3. 264,16 мм
- 4. 246,38 мм
- 5. 349,25 мм, 422,91 мм при использовании с модулем Internal Barriers




Рекомендованные размеры вырезов в панели для установки мини-стойки 3500

- 1. $274,3 \pm 1,5 \text{ MM}$
- 2. Радиус 3,2 мм, максимальный
- 3. $251,5 \pm 1,5 \text{ MM}$



Монтаж мини-стойки 3500 и панели адаптера на рейках 19-дюймовой стойки EIA

- 1. Мини-стойка 3500
- 2. Панель адаптера
- 3. Стандартная 19-дюймовая стойка EIA



Размеры стойки 3500 с возможностью открытого монтажа

- 1. 482,60 мм
- 2. 459,59 мм
- 3. 133,35 мм
- 4. 190,50 мм
- 5. 133,35 мм
- 6. 532,64 мм
- 7. 266,70 мм

Bently Nevada LLC, 2006 r.

Эмблема с изображением орбиты является зарегистрированной торговой маркой компании Bently Nevada LLC.